



SGQ N° 009A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

**BUREAU  
VERITAS**

**CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ**

CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL

**N° CE-1370-PED-H-SMP 001-23-ITA-rev-A**

Bureau Veritas Italia SpA, agendo nell'ambito della notifica (numero dell'organismo notificato 1370), attesta che il sistema di qualità applicato dal fabbricante per la progettazione, la produzione, l'ispezione finale e le prove sull'attrezzatura a pressione/insieme identificata/o di seguito è stato esaminato secondo le prescrizioni del modulo H dell'allegato III della direttiva « Attrezzature a Pressione » n. 2014/68/UE ed è conforme alle disposizioni della stessa.

Bureau Veritas Italia SpA, acting within the scope of its notification (notified body number 1370), attests that the quality system operated by the manufacturer for design, manufacture, final product inspection and testing of the pressure equipment/assembly identified hereunder has been examined against the provisions of annex III, module H, of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, and found to satisfy the provisions of the directive which apply to it.

Fabbricante (Nome) / Manufacturer (Name):	SAMPI SPA
Indirizzo / Address:	Via A. Vespucci, 1 55011, ALTOPASCIO, Italy
Nome - Marchio commerciale: Trading Name - Mark	NA
Descrizione dell'attrezzatura/insieme / Equipment/Assembly description:	VEDI ALLEGATO/ SEE ANNEX
Identificazione delle attrezzature/Insiemi (o elenco allegato ove necessario): Identification of equipment/assemblies concerned (or list on the back or attached where necessary)	VEDI ALLEGATO/ SEE ANNEX

Questo certificato scadrà il (gg/mm/aaaa): 02/02/2026  
This certificate will expire on (dd/mm/yyyy)

L'approvazione è subordinata agli audit di sorveglianza, visite, prove e verifiche condotte da Bureau Veritas Italia SpA che ha stipulato un contratto con il fabbricante, in base alle disposizioni di tale contratto

The approval is conditional upon the surveillance audits, visits, tests and verifications to be carried out by the local Bureau Veritas entity that entered into a contract with the manufacturer, pursuant to the provisions of such contract.

Questo certificato è presunto nullo ed il fabbricante si farà esclusivo carico delle conseguenze del suo utilizzo, qualora questi non rispettasse gli impegni assunti nel sottoscrivere il contratto con Bureau Veritas Italia SpA con particolare riferimento a: (a) applicazione del sistema di qualità approvato, (b) conformità dell'attrezzatura/insieme con la sua documentazione tecnica e (c) l'ispezione finale e le prove sull'attrezzatura/insieme e, in generale, se il fabbricante non rispettasse uno qualsiasi degli obblighi imposti a suo carico dalla direttiva N° 2014/68/UE del 15 maggio 2014 così come trasposta nelle leggi nazionali applicabili.

This certificate shall be deemed to be void and the manufacturer shall alone bear any consequences pursuant to its use, where the manufacturer fails to comply with his undertakings as per the agreement in respect of (a) implementation of the approved quality system and (b) inspection and tests on the final product, and generally where the manufacturer fails in particular to comply with any of his obligations under directive nr 2014/68/EU of 15 may 2014 as transposed in the applicable law(s).

Fatto a Made at	Il (gg/mm/aaaa) On (dd/mm/yyyy)	Approvato e Registrato in Approved and Recorded in	Firmato da Signed by	Firma autorizzata dall'Organismo Notificato N 1370 Signature Authorized by Notified Body No 1370
MILANO	13/09/2023	Italy	LUCA PIAGGESI	
Codice di Registrazione / Registration Code : 2023/002297/CE-1370-PED				

Il presente documento è soggetto ai termini delle Condizioni Generali di Vendita allegate al contratto firmato dal richiedente.  
The present document is subject to the terms of General Conditions of Service attached to the contract signed by the applicant.

Il presente documento non può essere riprodotto, se non dal fabbricante nel rispetto delle disposizioni del contratto stipulato con Bureau Veritas Italia SpA.  
The present document shall not be reproduced, except by the manufacturer in compliance with the provisions of the contract entered into between the local Bureau Veritas entity and the manufacturer.

SGQ N° 009A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

**BUREAU  
VERITAS**

**N° CE-1370-PED-H-SMP 001-23-ITA-rev-A**

La presente revisione sostituisce il certificato numero <i>This revision supersedes certificate</i>	CE-1370-PED-H-SMP 001-23-ITA-
Motivo della Revisione / Reason of revision: Errori di battitura fuel anziché fuel, e Fuel anziché GPL (nella lista dei prodotti Filtri ) nessuna modifica alla categoria prodotti	

"Nota Importante: le modifiche introdotte dalla presente revisione sono state valutate in accordo alla direttiva 2014/68/UE, le parti dell'attrezzatura/insieme che non hanno subito modifiche rimangono conformi alla direttiva 97/23/CE"

"Important Note: the modifications introduced by the present revision have been assessed according to directive 2014/68/EU: the parts of the equipment/assembly which are not modified are still in conformity with directive 97/23/EC"

**Elenco delle attrezzature/insiemi**

*List of the concerned equipment/assemblies*

**Contatori Volumetrici / PD Meter, Fluid Group I (Fuel)**

	TS min/max	V(l)	PS (bar)	CAT PED
Vapour tension >0,5				
M7 / SM7	-40/70	2,7	10	I
M10 / SM10	-40/70	2,7	10	I
M15 / SM15	-40/70	5,4	10	II
M25 / SM25	-40/70	5,4	10	II
M30 / SM30	-40/70	14,4	10	II
M40 / SM40	-40/70	14,4	10	II
M50 / SM50	-40/70	34,6	10	III
M60 / SM60	-40/70	38,6	10	III

**Vapour tension <0,5**

MP-045	-29/180	46,7	49	II
MP-070	-29/180	62,7	49	II
MP-100	-29/180	189	49	II
MP-180	-29/180	230	49	II

**Vapour tension >0,5**

SM50G (POMPA)	-40/70	34,6	10	III
MS7 / SMS7	-40/70	10,1	10	II
MS15 / SMS15	-40/70	19,1	10	II
MS30 / SMS30	-40/70	34,9	10	III
MS75 / SMS75	-40/70	92,2	10	III

**Contatori Volumetrici / PD Meter, Fluid Group I (LPG)**

Vapour tension >0,5

	TS min/max	V(l)	PS (bar)	CAT PED
MMA5 / SMA5	-40/70	1,7	25	I
MA7 / SMA7	-40/70	2,7	25	II
MA15 / SMA15	-40/70	5,4	25	II
MSA15	-40/70	19,9	25	III
MSA30	-40/70	34,9	25	III

**Valvole differenziali / Differential Valves (fluid group I : LPG)**

Vapour tension >0,5

	TS min/max	DN	PS (bar)	CAT PED
KA7 / SKA7	-40/70	50	25	II
KA15 / SKA15	-40/70	80	25	II

**Filtri / Strainers- Filtri degasatori Air Eliminator Filters (Fluid group I)**

Vapour tension >0,5

	TS min/max	V(l)	PS (bar)	fluid	CAT PED
F7 / SF7	-40/70	2,6	10	fuel	I
F15 / SF15	-40/70	3,3	10	fuel	I
F30 / SF30	-40/70	7,1	10	fuel	II





SGQ N° 009A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements



**N° CE-1370-PED-H-SMP 001-23-ITA-rev-A**

FA7 / SFA7	-40/70	2,4	25	LPG	II
FA15/ SFA15	-40/70	3,3	25	LPG	II
FA30 / SFA30	-40/70	7,1	25	LPG	II
FD75	-40/70	62	12	fuel	III
FD75	-40/70	62	16	fuel	III